

RO.6220.02.2015

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami), w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami), po przeanalizowaniu wniosku Inwestora: Gminy Murów, ul. Dworcowa 2, 46 - 030 Murów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej we wsi Świąciny” **gmina Murów woj. Opolskie.**

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej we wsi Świąciny” gmina Murów woj. Opolskie.

UZASADNIENIE

Gmina Murów w dniu 3 września 2015r. złożyła wniosek do Wójta Gminy Murów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej we wsi Świąciny”.

Do wniosku dołączono wymagane załączniki, o których mowa w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami).

Zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci wodociągowej - tranzytowej od wsi Grabice do wsi Świąciny oraz budowie sieci wodociągowej - rozdzielczej we wsi Świąciny, w związku z tym oraz w oparciu o § 3 ust. 1 pkt 68 (rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bez wykopową) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zmianami) planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami) Wójt Gminy Murów zwrócił się o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wyraził opinię nr WOOŚ.4241.259.2015.MD z dnia 17.09.2015 r. (data wpływu 17.09.2015 r.), że dla

planowanego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu wydał opinię nr NZ.4315.2.65.2015.EK z dnia 11.09.2015 r. (data wpływu 15.09.2015 r.), w której stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W trakcie prowadzonego postępowania dnia 5 października 2015r. wpływ na wniosek Gminy Murów o zawieszenie prowadzonego postępowania administracyjnego w związku z rozszerzeniem zakresu przedmiotowego przedsięwzięcia.

Gmina Murów w dniu 16 listopada 2015 r. złożyła pismo wraz z kartami informacyjnymi przedsięwzięcia z szczegółowym wykazem działek przez które przebiegać będzie projektowana sieć wodociągowa we wsi Święciny. Zgodnie z art. 97 § 2 KPA gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmuje postępowanie z urzędu lub na żądanie strony.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie jest Wójt Gminy Murów. Decyzję wydaje się po zasięgnięciu opinii i uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Opolu.

W związku z powyższym informuję, że w dniu 16 listopada 2015 r. organ prowadzący postępowanie zwrócił się ponownie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wyraził opinię nr WOOŚ.4241.326.2015.IM z dnia 23.11.2015 r. (data wpływu 23.11.2015 r.), że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy	Powiatowy	Inspektor	Sanitarny	w	Opolu	pismem
nr NZ.4315.2.65.2015.EK	z dnia 18.11.2014 r.	(data wpływu 25.11.2015 r.),	podtrzymał	swoje	stanowisko	zawarte w opinii z dnia 11.09.2015 r. nr NZ.4315.2.65.2015.EK, w której stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem następujące działki:

a) Działki na których planuje się zlokalizować sieć wodociągową (tranzyt + sieć rozdzielcza), z obszarem oddziaływania w czasie robót budowlanych pasem szerokości 10 m;

Obręb GRABICE, Arkusz 1:
96,15,14,8/2,3,1,8/3.

Obręb ŚWIECINY, Arkusz 1(5):
49/1,50,24,101,61,89,90,85,18/2,40,18/1,95,237/4, 74, 73, 72, 67, 66, 65, 64, 63, 61,
104/2,150.

b) Działki na których będą zlokalizowane sieć wodociągowa i przyłaczca wodociągowe i będą prowadzone roboty budowlane z obszarem oddziaływania w czasie robót pasem szerokości 10m;

Obręb ŚWIECINY, Arkusz 1(5):
2/4,2/3,3,60/2,58,41,56,107,52,51,48,106,239/2,110,113,14/1,15,16,238/4,38,109,32,28,27/1,
23,111,237/2.

c) Działki na których nie będą prowadzone roboty, lecz prowadzone prace mogą na te działki oddziaływać (pasem szerokości do 10 m);

Obręb GRABICE, Arkusz 1:
93,94.

Obręb ŚWIECINY, Arkusz 1(5):
83,57,89,88,43,4,60/1,60/3,59,54,53,50,49,46,105,26/14,45,42,73,74,75,76,77,57,

26/10,55,47,26/9,44,43,39,108,26/11,36,34,31,30,29,25,24,21,20,19,17,13/2,112,
14/2,238/5,86,26/12,37,33,26,22,87,238/7,93,94,18/1,237/3,237/4,62,104/1.

Gmina Murów nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów objętych planowanym przedsięwzięciem. Obowiązującym dokumentem jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Murów, uchwalone Uchwałą nr VIII/55/2011 Rady Gminy Murów z dnia 30.06.2011r.

Według informacji zawartych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia, planowana inwestycja będzie polegać na budowie sieci wodociągowej w ramach której planuje się wykonanie:

- Sieci wodociągowej - tranzytowej od wsi Grabice do wsi Święciny Dn 110mmL=2495m
- Sieci wodociągowej - rozdzielczej we wsi Świeciny Dn 90-110 mm L = 3376m
- Studni wodomierzowej
- Hydrantu nadziemnego Hp Ø 80mm
- Hydrantu podziemnego H Ø 100mm na odcinku tranzytowym - leśnym
- Armatury na sieci; zasuwę podziemne
- Przejścia pod ciekami, szt. 2: potok Grabica, rzeka Bogacica
- Przyłączy domowych Ø 32-40mm PE, szt. 30.

Budowa sieci wodociągowej, to obiekt liniowy. Dla przewodów o średnicy Ø 90-110mm przewidywane są wykopy szerokości 0,50m, o nachyleniu skarp 1:1 (1:1,5 dla gruntów piaszczystych) i głębokości 1,6-1,7m. Na odcinkach zabudowy wykopy umocnione szerokości 1,00 -1,10m. Przewody Ø 90-110mm z tworzyw sztucznych (PVC, PE), łączone kielichowo, lub zgrzewane, układane na podsypce z piasku grubości 10-15cm. Przykrycie rur 1,40m ponad rurę.

Przyjmując, że w czasie budowy obszar oddziaływania wyniesie maksymalnie pas szerokości 10m, to bezpośredni obszar oddziaływania wynosić będzie 5,25ha. Łączny obszar oddziaływania, obejmujący działki wskazane w pkt. 1a,1b i 1c, wynosić będzie 14,50ha.

Na podstawie dołączonej do wniosku dokumentacji stwierdzono, że planowana inwestycja nie ma powiązań z innymi przedsięwzięciami, w związku z czym nie występuje skumulowane oddziaływanie na środowisko.

Zgodnie z Kartą informacyjną przedsięwzięcia w trakcie realizacji inwestycji będą wykorzystywane takie zasoby naturalne jak: woda – do procesów technologicznych, takich jak próby szczelności przewodów i płukanie sieci oraz utrzymanie czystości w obrębie placu budowy, piasek – wykorzystywany jako podsypka i obsypka układanych przewodów wodociagowych.

Podczas realizacji robót budowlanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia może występować wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. Emisja zanieczyszczeń gazowych będzie związana ze spalaniem paliw w wyniku pracy maszyn budowlanych oraz ruchu samochodów ciężarowych. Ze względu na charakter prac możliwy jest wzrost zapylenia w sąsiedztwie terenu objętego inwestycją. Oddziaływanie te będą miały jednak charakter lokalny i krótkotrwały i nie wpłyną znacząco na pogorszenie jakości powietrza w obrębie inwestycji. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, w rejonie prowadzonych prac mogą wystąpić również uciążliwości związane ze wzrostem poziomu natężenia hałasu oraz wibracjami, powodowane pracą maszyn budowlanych oraz ruchem pojazdów ciężarowych. Niemniej jednak relatywnie krótki okres trwania prac nie powinien powodować nadmiernej uciążliwości dla otoczenia. W okresie budowy powstałe ścieki bytowe gromadzone będą do przenośnych urządzeńach. Zbiorniki te będą systematycznie opróżniane przez beczkowozy asenizacyjne, a ścieki bytowe odwożone będą do oczyszczalni w Mturowie. W trakcie eksploatacji nie przewiduje się wytwarzania ścieków zarówno technologicznych, jak i bytowych. Inwestycja nie generuje konieczności odprowadzenia wód opadowych na etapie realizacji i eksploatacji.

Na etapie realizacji inwestycji będą wytwarzane następujące odpady:

1. Zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (kod odpadu 17 01 07)
2. Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 (kod odpadu 17 05 04)
3. Drewno (kod odpadu 17 02 01)
4. Opakowania z papieru i tektury (15 01 01)
5. Opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02)
6. Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (kod odpadu 15 01 10*)

Wytworzone odpady będą gromadzone na terenie budowy w specjalnie wyznaczonych miejscach. Następnie wytworzone odpady odbierane będą przez uprawnione podmioty posiadające stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami. Wykonawca robót zorganizuje zaplecze sanitarne dla pracowników budowy.

Stwierdzono, że realizacja inwestycji nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Biorąc pod uwagę rodzaj używanych materiałów do realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz stosowane technologie należy stwierdzić, że zarówno podczas realizacji, jak i podczas eksploatacji, nie występuje ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

Planowane przedsięwzięcie w czasie eksploatacji nie będzie oddziaływać na środowisko. Natomiast w czasie realizacji oddziaływanie to ograniczono, wybierając optymalne trasy wodociągu oraz stosując odpowiednią technologię wykonania robót.

Analizowany obszar znajduje się na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Ponadto ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie realizowane poza:

- a) obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zalęganiu wód podziemnych,
- b) obszarami wybrzeży,
- c) obszarami górskimi lub leśnymi,
- d) obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych,
- e) obszarami przylegającymi do jezior,
- f) uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej,
- g) obszarami sieci Natura 2000.

Obszar realizacji przedsięwzięcia obejmuje tereny o małej gęstości zaludnienia. Na przedmiotowym terenie nie występuje krajobraz o wysokich walorach historycznych, kulturowych i archeologicznych.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter stwierdzono, że inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Po analizie uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami), stwierdzono, że wpływ przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze oraz zdrowie i życie ludzi zarówno w fazie realizacji jak i w fazie eksploatacji nie będzie znaczący. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia znacznie poprawi warunki sanitarno - higieniczne mieszkańców wsi Świeciny.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia, jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko, po uwzględnieniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, organ prowadzący postępowanie uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Zgodnie z art. 142 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami) postanowienie na które nie służy zażalenie strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu decyzji.


Wojt
Andrzej Piławski

Otrzymała:

1. Gmina Murów.

2. a/a

Zamieszczono:

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Murowie.

2. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy w Murowie.

3. Tablice ogłoszeń sołectwa Grablice.

