



- 1 - zawór kulowy DN20
- 2 - filtr siatkowy DN 20
- 3 - automatyczny zawór równoważący DN20 AB-QM N=58%
- 4 - odpowietrznik automatyczny DN 20

- 1 - zawór kulowy DN25
- 2 - filtr siatkowy DN 25
- 3 - automatyczny zawór równoważący DN20 AB-QM N=74%
- 4 - odpowietrznik automatyczny DN 20

- 1 - zawór kulowy DN15
- 2 - filtr siatkowy DN 15
- 3 - automatyczny zawór równoważący DN15 AB-QM N=97%
- 4 - odpowietrznik automatyczny DN 15

Pracownia Konstrukcyjno - Architektoniczna VisKon 3D SZYMON RADLAK ul. o. Feliksa Kosa 8B; 45-940 Opole NIP: 9910290034; REGON: 161521100 tel. kom.: 501 397 413; e - mail: viskon3d@gmail.com				
INWESTOR GMINA MURÓW, UL. DWORCOWA 2, 46 - 030 MURÓW, NIP: 991 - 049 - 49 - 72				
OPIS BUDYNEK DWORCA PKP, 46 - 030 MURÓW, UL. DWORCOWA 3, DZ. NR 306/2 k. m. 2.				
Tytuł projektu ROZWIĘCIĘCIE INSTALACJI C.O.				
SANITARNIA	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Jerzy Sobczak	WYKONAŁ: 113/91/Op.	DATA 10.2019	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
	SPRZEDZEL: mgr inż. Artur Śliwiński	WYKONAŁ: 91/90/Op.	DATA 10.2019	BRANŻA: SANITARNIA SKALA: 1:50
	WSPORUJĄCY:	WYKONAŁ: -	DATA 10.2019	WYKONANO: 5 - 7

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.